

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Красноармейский филиал

АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск н/К, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск н/К, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8(86146)4-00-35, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно-гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3


Адрес бактериологической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18.08.2015 г., бессрочно

УТВЕРЖАЮ: Главный врач Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
С.В. Давыдов





ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14307 от 08 августа 2019 г.

1. Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача по ГТ Адаева В.Н.
4. Дата и время отбора проб (образцов): 11 ч. 00 м. 01.08.2019 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 14 ч. 00 м. 01.08.2019 г.
6. Цель отбора: заявление № 63 от 10.01.2019 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Жилкомсервис", ст. Анастасиевская, ПМК-5, дом 34, корпус 1
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв 456-Д (МТФ), х. Коржевский
9. Код пробы (образца): 27390ВИ-1.2ДС-19
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
12. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
13. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Код образца (пробы): 27390ВИ-1,2ДС-19				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели, не более				
Вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	2,5±1,0	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,1±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	335,5±33,5	1000,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	1,75±0,26	7,0	°Ж	ГОСТ 31957-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,20±0,24	5,0	мг О/дм	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Неорганические показатели, не более				
Железо	0,23±0,06	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,030±0,008	0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Нитрат – ион	0,14±0,03	45,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.3
Нитрит - ион	0,49±0,12	3,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
Фторид – ион	1,2±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион	46±8,3	350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	75±9	500,0	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Врач-лаборант  Савина О.С.		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ)	2	≤ 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Заведующая бактериологической лабораторией		Врач-бактериолог  Ступак В.В.		

Дата начала испытаний: 01.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2019 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Красноармейский филиал

АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: poltsess@mail.kuban.ru
353560, Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск и/К, ул.Юных Коммунаров,3, т/ф8(86146)4-09-95, , e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
353560, Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск и/К, ул.Дзержинского,243, т/ф8(86146)4-00-35, , e-mail: slav-sesss@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно-гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3

Адрес бактериологической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21PK63

Введен 8 сентября 2015 г., бессрочно



Главный врач Краевой клинической больницы
Ф.И.О. _____


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14316 от 08 августа 2019 г.

1. **Заказчик:** ООО "Жилкомсервис"
2. **Наименование пробы (образца):** Вода питьевая
3. **Пробы (образцы) направлены:** помощник врача по ГТ Адаева В.Н.
4. **Дата и время отбора проб (образцов):** 11 ч. 00 м. 01.08.2019 г.
5. **Дата и время доставки проб (образцов):** 14 ч. 00 м. 01.08.2019 г.
6. **Цель отбора:** заявление № 63 от 10.01.2019 г.
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Жилкомсервис", ст. Анастасиевская, ПМК-5, дом 34, корпус 1
8. **Объект, где производился отбор проб (образцов):** а/скв 30133, х. Шапарской
9. **Код пробы (образца):** 27399ВИ-1,2ДС-19
10. **Тара, упаковка:** стеклянная, стерильная, химически чистая
11. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
12. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
13. **Условия транспортировки:** спецтранспорт, сумка-холодильник.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Код образца (пробы): 27399ВИ-1,2ДС-19				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели, не более				
Вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	5,0±1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,4±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	283±34	1000,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	0,9±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31957-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,44±0,3	5,0	мг О/дм	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Неорганические показатели, не более				
Железо	0,18±0,04	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,035±0,008	0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Нитрат – ион	9,13±1,4	45,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-
Нитрит - ион	0,109±0,055	3,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
Фторид – ион	1,2±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион	26,5±6	350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	56±7	500,0	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Врач-лаборант  Савина О.С.		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ)	11	≤ 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Заведующая бактериологической лабораторией		Врач-бактериолог  Ступак В.В.		

Дата начала испытаний: 01.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2019 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Красноармейский филиал

АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск и/К, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск и/К, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8(86146)4-00-35, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно-гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3

Адрес бактериологической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Осмоловская Т.П.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 13592 от 23 июля 2019 г.

1. Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача по ГТ Адаева В.Н.
4. Дата и время отбора проб (образцов): 19 ч. 30 м. 18.07.2019 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 11 ч. 00 м. 18.07.2019 г.
6. Цель отбора: заявление № 63 от 10.01.2019 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Жилкомсервис", ст. Анастасиевская, ПМК-5, дом 34, корпус 1
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 78831, х. Коржевский
9. Код пробы (образца): 26109ВИ-1,2ДС-19
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
12. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
13. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Код образца (пробы): 26109ВИ-1,2ДС-19				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели, не более				
Вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	16±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,5±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	422±51	1000,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	3,7±0,6	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,8±0,4	5,0	мг О/дм	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Неорганические показатели, не более				
Железо	0,24±0,06	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,018±0,005	0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Нитрат – ион	<0,1	45,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-
Нитрит - ион	0,12±0,02	3,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
Фторид – ион	0,65±0,05	III климат. р-н 1,2	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион	44,0±7,9	350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	61±7	500,0	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Врач-лаборант  Савина О.С.		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ)	2	≤ 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Заведующая бактериологической лабораторией		Врач-бактериолог  Ступак В.В.		

Дата начала испытаний: 18.07.2019 г.

Дата окончания испытаний: 23.07.2019 г.