Существующая схема водоснабжения х. Коржевский
МО Коржевское СП Славянского района
М 1:5000

Водозаборные сооружения МТФ,
в составе:
- артскважина № 456Д, дебитом 35 м³/ч;
- водонапорная башня Рожновского V=25м³.

Водозаборные сооружения,
в составе:
- артскважина № 474Д, дебитом 35 м³/ч;
- водонапорная башня Рожновского V=25м³.

Водозаборные сооружения,
в составе:
- артскважина № 78831, дебитом 40 м³/ч;
- водонапорная башня Рожновского V=25м³.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Водозаборные сооружения существующие
В	Водопровод существующий
В	Водопровод существующий из ПНД
В	Граница участка трубопровода

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Муниципальный контракт № 32-К		
						Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Коржевского СП Славянского района Краснодарского края		
						х. Коржевский	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Курбацкий							
Инженер		Родина				Существующая схема водоснабжения М 1:5000	ООО "ПИТП" г. Краснодар		